STADTWERKE
MUNSTER · BISPINGEN

Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß § 11 Trinkwasserverordnung

Aufbereitungsstoffe, die als Lösungen oder als Gase eingesetzt werden

Stoffname	Verwendungszweck	Zulässige Zugabe	Ist- Wert Zugabe
Kaliumpermanganat	Oxidation	10 mg/L KMnO4	3,9 mg/L
Natriumchloritlösung 7,5 %	Herstellung von Chlordioxid	Keine Grenzwertangabe	0,34 mg/L
Salzsäure 9%, Chem. Rein	Herstellung von Chlordioxid	250 mg/L HCL	0,35 mg/L

Aufbereitungsstoffe die als Feststoffe eingesetzt werden

Stoffname	Verwendungszweck	Zulässige Zugabe	Ist- Wert Zugabe
Dolomit, halbgebrannter (Hydrocalcit)	Entfernung von Partikeln, Einstellung des pH- Wertes, des Calciumgehaltes, der Säurekapazität; Entfernung von Eisen und Mangan	100 mg/L CaCO 3	10,26 mg/L

Stand: 10/2020