Anwendungshilfe zu den Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an da Niederspannungsnetz der Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH

11 Auswahl von Schutzmaßnahmen

[…]

(3) Nach DIN VDE 0100-410 und -540 (VDE 0100-410 und -540) und VDE-AR-N 4100 ist in neu zu errichtenden Gebäuden eine Erdungsanlage nach DIN 18014 z. B. ein Fundamenterder oder eine gleichwertige Ausführung zu errichten. Die Erdungsanlage ist Bestandteil der Kundenanlage.

Anmerkung: Gleichwertige Ausführungen in Hinblick auf Erdfühligkeit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Beanspruchung und mechanische Festigkeit sind möglich, sofern diese für die Erreichung der Schutzziele und Funktionen geeignet sind. Von der Gleichwertigkeit ist auszugehen, wenn bei der Errichtung der Normentwurf E DIN 18014:2022-07 berücksichtigt wird.